



ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU

SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE

Misja szpitala: "Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję..."



ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze
www.sccs.pl

Zabrze, dnia 20.11.2018 r.

SCCS/EZP/1436/14389/18

Dyrektor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 373 36 89, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

Dyrektor ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski
tel. 32 373 36 89 fax 32 278 43 34
e-mail: sekretariat.medyczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Mgr Bożena Duda
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Dyrektor ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Mgr inż. Jacek Kaszewski
tel./fax 32 271 76 54
e-mail: sekretariat.ekonomiczny@sccs.pl

Naczelną Pielęgniarką

Mgr Monika Parys
tel. 32 373 36 43
e-mail: m.parys@sccs.pl

Główny Księgowy

Mgr Janina Krzemińska
tel. 32 373 37 47
e-mail: j.krzemińska@sccs.pl

**Kierownik Katedry Kardiologii,
Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii,
Oddział Kliniczny Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
tel. 32 271 34 14, fax 32 37 33 792
e-mail: karzab@sum.edu.pl

**Kierownik III Katedry
i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
tel. 32 273 26 81, fax 32 373 38 19
e-mail: scchs@sum.edu.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego Wrodzonych
Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
tel./fax 32 271 34 01
e-mail: sek.kdz@sccs.pl

**Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego
Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii
Naczyniowej i Endowaskularnej SUM**

Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
tel. 32 37 33 689, fax 32 278 43 34
e-mail: sek.kch@sccs.pl

**Kierownik Oddziału Klinicznego
Kardioanestezji i Intensywnej Terapii SUM**

Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik
tel. 32 479 34 70
e-mail: kardanest@sum.edu.pl

**Centrala Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu**

tel. 32 37 33 600, 32 271 52 61

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Katowice
93 1130 1091 0003 9111 9420 0001

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zabrze
08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

Stowarzyszenie Transplantacji Serca

Bank BPH S.A. I O/Zabrze
55 1240 4849 1111 0000 5352 0652

(środki wyłącznie na potrzeby SCCS i leczonych chorych)

Więcej informacji na temat
Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
na stronie internetowej www.sccs.pl

Wirtualny Kardiolog – interaktywna diagnoza:
www.sccs.pl/kardiolog/

Uczestnicy postępowania

dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną:
„Rozbudowa i przebudowa Pracowni Hemodynamiki i Radiologii
Zabiegowej w Budyńku B Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu” (107/EZP/18)

W związku ze zgłoszonymi przez Wykonawców pytaniami do
SIWZ dotyczącymi ww. postępowania:

1. W związku z zauważeniem nieściśłości w dokumentacji
projektowej, prosimy o informację czy zamieszczona
dokumentacja jest kompletna.

Zamawiający odpowiada: zamieszczona dokumentacja
projektowa jest kompletna. Zamawiający usunął z
dokumentacji pozycję: „przedmiar-budowlanka”.

W uzupełnieniu Zamawiający informuje, że drzwi wewnętrzne
p.poż. opisane na rysunkach jako Dp1 w ilości 5 szt. są
drzwiami wykładanymi stalowymi płaszczowymi Ei60,
wyposażonymi w klamkę, 2 zamki patentowe, samozamykacz
z blokadą, zawiasy nierdzewne.

2. Prosimy o zamieszczenie rysunków inwentaryzacji.

Zamawiający odpowiada: wszelkie niezbędne rysunki
zostały zawarte w zamieszczonej dokumentacji projektowej.

3. Prosimy o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zamawiający odpowiada: w załączeniu decyzja o
pozwoleniu na budowę.

4. W związku z faktem, iż zakres wentylacji jest szerszy niż
zakres części budowlanej, prosimy o informację czy inwestor
przewiduje wykonanie robót budowlanych, które są poza
obszarem części budowlanej, a które są niezbędne do
wykonania wentylacji.

Zamawiający odpowiada: Właściwy zakres wykonania robót
budowlanych wynika z projektu wentylacji. Prace związane z
demontażem starych kanałów wentylacyjnych i montażem
nowych muszą być poprzedzone demontażem sufitu
podwieszanego. Po zakończeniu prac sufit należy przywrócić

do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji ułożenie nowych wypełnień sufitów podwieszanych.

5. Prosimy o informację, czy SCCS jest w posiadaniu ekspertyzy pożarowej. Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej.

Zamawiający odpowiada: Budynek B spełnia wymogi przeciwpożarowej, ma pozwolenie na użytkowanie. Nie dokonywano jakichkolwiek dodatkowych ekspertyz pożarowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z treścią art. 12a ust. 2. 1) ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

**Nowy termin składania ofert:
03.12.2018 r. godz. 12.00**

**Nowy termin otwarcia ofert:
03.12.2018 r. godz. 13.00.**

Z poważaniem

DYREKTOR
ds. techniczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Jacek Kaszewski